

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1. Информация об объекте

Наименование Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся-ся для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья общеобразовательная школа-интернат № 2 I-II вида г. Ейска Краснодарского края

Место нахождения (адрес) 353682, Краснодарский край, Ейский район, город Ейск, улица Б.Хмельницкого № 102, угол улицы Голодя № 305

Форма собственности объекта Собственность субъектов РФ

(федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья общеобразовательная школа-интернат № 2 I-II вида г. Ейска Краснодарского края, ИНН 2306021019.
Директор Долгих А.А.; телефон 4-07-81

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предприниматель, ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1 (зона оказания услуг на 1 этаже)

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
2.1. Участки и территории				
Вход на территорию:				
- ширина прохода, калитки, проема в отражении	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 4.1.7; 5.1.4
- высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,4 - 1,5 см.	Соответствует	п. 4.1.8; 5.1.4

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»
² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Лестница на входе на территорию:				
- Высота подьема ступеней	О, С	12 – 15 см.	#	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	#	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	#	п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	#	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8-0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие	#	п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	#	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:	К	наличие	#	п. 4.1.14
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	#	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	#	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	#	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	#	п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.	#	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	#	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	#	п. 4.1.15
Автостоянка			#	

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)	#	п. 4.2.1
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 х 3,6 м.	К	5%	#	п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	#	п. 4.2.2
Обозначение места специальным знаком:			#	
- на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие	#	п. 4.2.1; рис. Д.6
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	О, С, Г, К	наличие	#	п. 4.2.1; рис. Д.6
Съезд/заезд с тротуара на парковку:				
- ширина	К	не менее 1,0 м.	#	рис. Д.5
- уклон	К	не более 10%	#	п. 4.1.8
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.	#	п. 4.1.8
Путь к входу в здание:				
- указатели направления движения	К	наличие	отсутствуют	п. 4.1.3 отсутствуют указатели направления движения
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 4.1.7
- продолжный уклон пути движения	К	не более 5%	Соответствует	п. 4.1.7
- высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	не соответствует	п. 4.1.8 отсутствует бордюр по краям пешеходного пути высотой не менее 5,0 см
Открытая лестница:				

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалитов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- высота подьема ступеней	О, С	12 – 15 см.	#	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	#	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	#	п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	#	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие	#	п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	#	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий открытую лестницу:	К	наличие	#	п. 4.1.14
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	#	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	#	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	#	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	#	п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.	#	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	#	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	#	п. 4.1.15

2.2. Вход

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалитов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Лестница на входе наружная:				
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	#	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- поручни на высоте	О, С	90 см.	#	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	#	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	#	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	#	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:	К	наличие	#	п. 4.1.14
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	#	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	#	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м.	#	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	#	п. 4.1.15
- непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие	#	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
- на высоте	К	0,7 м.	#	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	#	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	#	п. 4.1.15
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема	К	наличие	#	п. 4.1.14; п. 5.2.13

Функциональные зоны / элементы объекта более 3,0 м.)	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Входная площадка				
Размер входной площадки:				
- при открывании двери наружу	К	не менее 1,4х2,0 или 1,5х1,85 м.	#	п. 5.1.3
- при наличии пандуса	К	не менее 2,2 х 2,2 м.	#	п. 5.1.3
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	#	п. 5.1.3
Дверь входная наружная:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных пологов дверей	С	наличие	В наличии	п. 5.1.5
Тамбур (глубина х ширина)	К	не менее 1,5 х 1,5 м.	Соответствует	п. 5.1.7; рис. Д. 10
Дверь входная внутренняя:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных пологов дверей	С	наличие	В наличии	п. 5.1.5
2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж 1				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	Соответствует	п. 5.2.1

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 5.2.4
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.2.4
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:				
- на стенах	С	не более 10 см.	#	п. 5.2.7
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	#	п. 5.2.7
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)				
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	#	п. 5.2.9
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	#	п. 5.2.15
Поручни на высоте	О, С	90 см.	#	п. 5.2.15
Горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	#	п. 5.2.10
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	#	п. 5.2.16
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверх и вниз	С	наличие	#	п. 5.2.10
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	#	п. 5.2.12
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги):				

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
- высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м.	#	п. 5.2.13
- угол (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	#	п. 5.2.13
- угол при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)	#	п. 5.2.13
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м.	#	п. 5.2.13
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие	#	п. 5.2.15
- на высоте	К	0,7 м.	#	п. 5.2.15
- на высоте	О	0,9 м.	#	п. 5.2.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	#	п. 5.2.15
- горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.	#	п. 5.2.15
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие	#	п. 5.2.14
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	#	п. 5.2.13
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Не соответствует	п. 5.1.4 ширина проема менее 0,9 м
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Контрастная маркировка прозрачных половен дверей	С	наличие	Соответствует	п. 5.1.5
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:			#	
- габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,7 м.	#	п. 5.2.18
- ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м.	#	п. 5.2.18
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие	#	п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие	#	п. 5.2.20
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие	#	п. 5.2.20
2.4. Зона оказания услуги³ – этаж 1				
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.				
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	Не соответствует	п. 7.1.7 Отсутствие места для инвалидов-колясочников, не менее 1%
Размер места для инвалида-колясочника:				
- при доступе сбоку	К	0,55 x 0,85 м.	Не соответствует	п. 7.1.7
- при доступе спереди или сзади	К	1,25 x 0,85 м.	Не соответствует	п. 7.1.7

³ При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	Соответствует	п. 7.1.9
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	Соответствует	п. 7.1.9
Предприятия торговли				
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	#	п. 7.4.1*
Глубина полок	К	не более 0,5 м.	#	п. 7.4.1
Количество доступных расчетно-кассовых постов	К	не менее 1	#	п. 7.4.2
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,1 м.	#	п. 7.4.2
Предприятия питания				
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.	#	п. 7.4.7
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1	#	п. 7.4.7
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие	#	п. 7.4.7
Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.				
Часть стойки-барьера регистрации (В х Ш)	К	не менее 0,85 х 1,0	#	п. 7.1.9
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	5%	#	п. 6.3.1
Входная дверь в номер:			#	
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	#	п. 6.3.2; 6.1.8

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- высота порога	К	не более 1,4 см.	#	п. 5.1.4
Свободное пространство в номере	К	диаметр не менее 1,4 м.	#	п. 6.3.1
Туалет в номере (на этаже):				
- ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м.	#	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	#	п. 5.1.4
- пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	#	п. 5.3.3; рис. Д. 11
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	#	п. 5.3.3; рис. Д. 11
- откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	#	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Обслуживание в кабинете:				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.2.2
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	#	п. 7.1.9
- ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	#	п. 7.1.9
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	#	п. 5.2.2

2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж 1

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	не соответствует	п. 5.3.2 Отсутствует санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов .со знаком доступности кабин, размером не менее 1,65х1,8, шириной дверного проема кабины не менее 0,9м, с пространством для размещения кресла-коляски не менее 0,75 м, с диаметром для разворота не менее 1,4 м, с откидными поручнями штангами , с системой тревожной сигнализации.
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	не соответствует	п. 5.3.6
Размер кабины (ширина х глубина)	К	не менее 1,65 х 1,8 м.	не соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	не соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	не соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	не соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	отсутствуют	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	отсутствуют	п. 5.3.6
2.6. Средства информации – этаж 1				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	отсутствует	п. 5.5.1 Отсутствуют обозначения специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными	К, С, Г	наличие	отсутствует	п. 5.5.8 отсутствует информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками

Функциональные зоны / элементы объекта знаками	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Знаки и указатели в зонах движения в заданных помещениях на высоте	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	#	п. 5.5.4; 5.5.6
Речевые информаторы	С	наличие	отсутствует	п. 5.5.3; 5.5.4 Отсутствуют речевые информаторы
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	#	п. 5.5.3; 5.5.4

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	-	#	-	#
Вход	+	#	+	#
Пути движения	-	+	+	#
Зона оказания услуги	-	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	#	#
Средства информации	-	#	-	-

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

Объект доступен	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен					X
Объект недоступен	X	X	X	X	

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	<p>Поместить указатели направления движения.</p> <p>Поместить бордюр по краям пешеходного пути на высоте не менее 0.05 м.</p>
Вход	
Пути движения	<p>Предусмотреть зоны безопасности (в здании), в которых инвалиды смогут находиться до прибытия спасательных подразделений. Зона безопасности должна быть запроектирована в соответствии с требованиями СП 1.13130в отпониции конструктивных решений и применяемых материалов.</p> <p>Обеспечить ширину проема двери входной внутренней не менее 0,9 м.</p>
Зона оказания услуги	<p>Обеспечить количество мест для инвалидов-колясочников не менее 1%, при доступе сбоку 0,55x0,85 м и спереди или сзади 1,25x0,85 м.</p>
Санитарно-гигиеническое помещение	<p>Обустроить туалет для инвалидов со знаком доступности, размером кабины не менее 1,65x1,8 м, просторством для размещения кресла-коляски рядом с унитазом не менее 75 см., диаметром для разворота не менее 1,4 м, откидными поручнями, штангами, системой тревожной сигнализации.</p>
Средства информации	<p>Поместить обозначения доступных элементов здания (тактильные пиктограммы), указатели направления движения.</p> <p>Поместить информацию о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 м. до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками.</p> <p>Оборудовать речевые информаторы.</p>

« 17 » февраля 2015 г.

Дата составления Паспорта

Специалист 1 разряда УСЗН в Ейском районе

Должность лица, составившего Паспорт



Подпись

Бельдюгина А.В. —

Ф.И.О.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 226532536287478012381166593962040472429943184010

Владелец Долгих Андрей Анатольевич

Действителен с 25.08.2022 по 25.08.2023